

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1140824

**Výrobek:** Rozváděč technologický

**Typ:** RT (varianty viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** 3x 230/400 V, 50 Hz, IP54, do 1600 A

**Objednavatel:** KOMEL CZ s.r.o.  
Dělnická 384, 530 03 Pardubice, Česká republika

**Výrobce:** KOMEL CZ s.r.o.  
Dělnická 384, 530 03 Pardubice, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 401972-01/01 ze dne: 15.08.2014

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61439-1:12 ed.2, ČSN EN 61439-2:12, ČSN EN 60204-1 ed.2:07 čl. 10.2.1;


Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 401972 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 30.9.2017

25.9.2014

V Praze dne

  
Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



401972-01